

**Информация
о контрольных мероприятиях
МБДОУ «Детский сад №1» ИГОСК**

№	Наименование органа	Тема контроля	Период проведения контрольного мероприятия	Выявление нарушений	Мероприятия проведенные по результатам контрольного мероприятия
1	Отделение надзорной деятельности по Изобильненскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю	Федеральный государственный пожарный надзор.	планировалась 23.09.2020-20 дней, проведена 19.10.2020	<p>1. Не проводится проверка работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (пункт 55 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390);</p> <p>2. Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) (пункт 21 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, пункт 3 статьи 4, Федеральный закон от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6. 4 ГОСТ Р 53292-2009);</p> <p>3. Не проводится не реже 1 раза в 5 лет проверка эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний (пункт 24 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390).</p>	<p>1. оплачен штраф</p> <p>2. направлено ходатайство о выделении денежных средств на устранение нарушений</p>

Заведующий



Г.Н.Боброва

